

INTEGRA



FIREBOY plus Manual de instrucciones



Declaration of conformity

INTEGRA Biosciences AG – 7205 Zizers, Switzerland

declares on its own responsibility that the devices

Description	Models
FIREBOY plus	144000
FIREBOY eco	144010

comply with:

EU Directives (DoW: Date of Withdrawal)	Before DoW	DoW	After DoW
Low Voltage Equipment	2006/95/EC	20.04.2016	2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility	2004/108/EC	20.04.2016	2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances	2011/65/EU		
Waste Electrical and Electronic Equipment	2012/19/EU		
Battery Directive	2006/66/EC		

EU Regulations

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)	1907/2006
Capacity Labelling of Portable Secondary Batteries	1103/2010
Ecodesign - Power supplies	278/2009

Standards for EU

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements.	EN 61010-1: 2010
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements.	EN 61326-1: 2013

Standards for Canada and USA

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements.	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - General requirements.	UL 61010-1
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	Part 15 of the FCC Rules Class A

Zizers, January 17, 2020


 Urs Hartmann
 CEO


 Thomas Neher
 Quality Manager

Índice de contenidos

Capítulo 1	Introducción	
1.1	Explicación de los símbolos	5
1.2	Uso adecuado	6
1.3	Características de seguridad de FIREBOY plus	6
1.4	Indicaciones de seguridad.....	7
Capítulo 2	Descripción del dispositivo	
2.1	Contenido del envío	9
2.2	Descripción general de FIREBOY plus	9
Capítulo 3	Puesta en marcha	
3.1	Conexión de FIREBOY plus a la red eléctrica	11
3.2	Puesta en funcionamiento de FIREBOY plus con batería opcional ...	11
3.3	Conexión de FIREBOY plus al gas	12
3.4	Conexión del interruptor de mesa o el pedal.....	15
3.5	Retirada y colocación de la cabeza de quemador	15
3.6	Cabeza de quemador alargada	15
Capítulo 4	Manejo	
4.1	Conexión y desconexión de FIREBOY plus	16
4.2	Descripción general de las funciones del menú	16
4.3	Modo operativo PEDAL.....	16
4.4	Modo operativo PULSADOR	17
4.5	Modo operativo SENSOR	17
4.6	Ajuste de Parámetros del dispositivo	18
4.7	Trabajo con líquidos	19
4.8	Solución de errores	19
Capítulo 5	Conservación	
5.1	Limpieza y mantenimiento.....	21
5.2	Decontaminación	21
5.3	Eliminación de residuos	22
Capítulo 6	Datos técnicos	
6.1	Especificaciones.....	23
Capítulo 7	Accesorios	
7.1	Accesorios y piezas de repuesto.....	24

Pie editorial

© 2020 INTEGRA Biosciences AG

Reservados todos los derechos de esta documentación. INTEGRA Biosciences AG se reserva, en particular, los derechos de distribución, tratamiento, traducción y presentación. Queda terminantemente prohibida la reproducción, almacenamiento o procesamiento con la ayuda de medios electrónicos, así como la difusión de toda la documentación, o parte de ella, a través de cualquier método sin el consentimiento por escrito de INTEGRA Biosciences AG.

Este manual de instrucciones tiene el número de artículo 144950 y la versión V08. Es válido para la versión de firmware 1.n.

Fabricante

INTEGRA Biosciences AG

CH-7205 Zizers, Suiza

T +41 81 286 95 30

F +41 81 286 95 33

info@integra-biosciences.com

www.integra-biosciences.com

INTEGRA Biosciences Corp.

Hudson, NH 03051, USA

T +1 603 578 5800

F +1 603 577 5529

Servicio al cliente

Póngase en contacto con su representante local de INTEGRA Biosciences AG. Encontrará los nombres y direcciones en www.integra-biosciences.com.

Para obtener más información y consultar otros idiomas, visite www.integra-biosciences.com o envíe una solicitud a info@integra-biosciences.com.

1 Introducción

Este manual de instrucciones incluye toda la información necesaria para la puesta en funcionamiento, manejo y mantenimiento del quemador Bunsen de seguridad móvil FIREBOY plus.

1.1 Explicación de los símbolos

1.1.1 Advertencias de peligro en este manual de instrucciones

En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos para advertir expresamente sobre los siguientes peligros:



ADVERTENCIA

Esta indicación de seguridad señala aquellos peligros que pueden provocar daños o incluso la muerte. Así como los peligros a los que se expone la máquina, el material y el medio ambiente. Cumpla siempre las medidas preventivas correspondientes.



ATENCIÓN

Este símbolo advierte sobre posibles daños materiales o pérdida de datos en un control por microprocesador. Respete siempre las instrucciones.



NOTA

Este símbolo señala las notas importantes para poder manejar el dispositivo de la manera adecuada, que al mismo tiempo facilitan el trabajo con este equipo.

1.1.2 Advertencias de peligro del dispositivo



ATENCIÓN: FUENTE DE CALOR

Peligro de quemadura por la llama.

1.1.3 Advertencias de peligro e indicaciones de seguridad en la pantalla

los siguientes símbolos aparecen en la parte izquierda de la pantalla (consulte «Pantalla» en la página 10):



CUIDADO CON EL MODO OPERATIVO "SENSOR"

La llama se enciende automáticamente cuando se coloca un objeto, por ejemplo, la mano, cerca del sensor.



ATENCIÓN: FUENTE DE CALOR

Peligro de quemadura, dispositivo todavía caliente.



BATERÍA DESCARGADA (OPCIONAL)

El símbolo de la batería aparece cuando no se recibe alimentación. Si parpadea, la batería está prácticamente descargada y debe cargarse.

1.2 Uso adecuado

El FIREBOY plus es un mechero bunsen de seguridad automático, para calentar o esterilizar a la llama utensilios de laboratorio.

Para poder optar a un manejo continuo durante más tiempo, debe utilizar la cabeza de quemador alargada que está disponible de forma opcional (consulte «7 Accesorios» en la página 24).

En caso de no seguir las indicaciones de seguridad del fabricante INTEGRA Biosciences la protección que ofrece el FIREBOY plus al operario podría verse comprometida.

El FIREBOY plus no debe alterarse ni manipularse en su diseño o en cualquiera de sus parámetros de seguridad. INTEGRA Biosciences no se responsabiliza de los daños provocados por esta situación.

1.3 Características de seguridad de FIREBOY plus

FIREBOY plus está equipado con los siguientes dispositivos de seguridad:

- Si la llama no se enciende, un sistema detector de llama cierra la válvula del gas a los 3 segundos.
- Si la llama se extingue debido a influencias externas, tratará de volver a encenderla. Si este proceso no se lleva a cabo con éxito, aparecerá un mensaje.
- Un regulador de temperatura se encarga de controlar el tubo quemador y la cámara de válvulas. Si la temperatura excede el nivel de seguridad, la válvula del gas se cierra automáticamente.

1.4 Indicaciones de seguridad

1.4.1 Manejo de FIREBOY plus



FIREBOY plus es el dispositivo más novedoso en cuanto a las normas de seguridad reconocidas y está fabricado a prueba de fallos. FIREBOY plus sólo se debe poner en funcionamiento cuando se encuentre en perfecto estado, teniendo en cuenta todo lo que se indique en este manual de instrucciones.

Si la instalación o el manejo del dispositivo está en manos de personal no formado, podrían originarse situaciones de peligro.

Todas las personas encargadas del manejo de FIREBOY plus deben haber leído y comprendido este manual de instrucciones y, en especial, las instrucciones de seguridad, o bien haber recibido la formación necesaria por parte de sus superiores para poder utilizar el dispositivo sin peligro.

Independientemente de las instrucciones de seguridad indicadas, deben tenerse en cuenta también las disposiciones y los reglamentos vigentes de la asociación profesional de prevención y seguridad de accidentes laborales, la autoridad sanitaria y de control industrial, por ejemplo, GLP, GMP, FDA.

Por favor visite regularmente nuestra página web www.integra-biosciences.com, para información actualizada de los químicos clasificados de REACH que se encuentran en nuestros productos.

1.4.2 Instrucciones generales de seguridad



- No manipule ni altere el dispositivo.
- Las piezas defectuosas sólo se deben sustituir por piezas de repuesto originales de INTEGRA Biosciences.
- FIREBOY plus no se debe abrir. Las reparaciones sólo las pueden llevar a cabo el personal de INTEGRA Biosciences o un servicio autorizado.
- El equipo solo debe utilizarse bajo supervisión permanente.
- Utilice siempre gafas de seguridad a la hora de trabajar con FIREBOY plus.
- Utilice el dispositivo en un lugar perfectamente ventilado.
- El dispositivo no se debe utilizar cerca de líquidos o materiales inflamables o en zonas con riesgo de explosión.
- Utilice sólo los tubos homologados para gas, con conector de rosca o adaptador de tubo y compruebe con frecuencia que no presentan daños.
- Asegure bien las conexiones y verifique la estanqueidad con equipos de medición adecuados.
- El adaptador de cartuchos de gas no se debe desmontar o separar nunca del dispositivo mientras haya un cartucho de gas instalado.
- Utilice únicamente los adaptadores de red o baterías originales suministrados por INTEGRA Biosciences.
- Desconecte el dispositivo antes de retirar o colocar la batería opcional.
- Tenga en cuenta las advertencias de peligro del dispositivo.

El suministro de gas debe cerrarse sin falta en las siguientes situaciones:

- Transporte e instalación del dispositivo.
- Sustitución de los cartuchos de gas.
- Pausas muy largas y tras finalizar el trabajo.
- Tareas de limpieza y mantenimiento.
- Sustitución de baterías o adaptadores.

1.4.3 Batería (opcional)



- Las baterías viejas de NiMH pueden provocar un riesgo de seguridad. Recomendamos reemplazar las baterías después de 5 años de uso. Igualmente reemplazarlas si los intervalos de carga son inusualmente cortos o si la carga tarda mucho más tiempo que lo habitual (13 horas o más). Estos son los indicadores de que la batería ha llegado al final de su ciclo de vida.
- La tecnología NiMH conlleva el riesgo de ruptura de la célula si la batería se ha dañado. No exponga la batería al calor ($> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) y evite el estrés mecánico.
- Para prolongar el ciclo de vida de la batería, se recomienda cargarla una vez al mes si no se usa el FIREBOY plus regularmente. Si el FIREBOY plus no es utilizado durante más de 3 meses, desconecte la batería.

1.4.4 Restricciones de uso



Está prohibido usar el FIREBOY plus de las formas siguientes:

- Girándolo, poniéndolo y utilizarlo boca abajo.
- Usándolo como hornillo sin la cabeza de quemador alargada disponible de forma opcional, consulte «7 Accesorios» en la página 24.
- Sosteniéndolo por el quemador, pues podría desprenderse el resto del dispositivo.

2 Descripción del dispositivo

2.1 Contenido del envío


- Dispositivo FIREBOY plus
- Adaptador de red
- Espita P60 de gas butano/propano (instalada de fábrica)
- Espita N80 de gas natural
- Adaptador para manguera de gas, diámetro interior 10 mm
- Manual de instrucciones



ATENCIÓN


Cuando desembale el dispositivo, compruebe su contenido y asegúrese de que no presenta posibles daños causados por el transporte. No debe poner en marcha el dispositivo si está dañado. Si es así, póngase en contacto con su distribuidor local.

2.2 Descripción general de FIREBOY plus




Vista frontal

- 1 Cabeza de quemador
- 2 Pantalla
- 3 REGULADOR DE GAS: para ajustar el suministro de gas (tamaño de la llama).
- 4 REGULADOR DE AIRE: para ajustar el suministro de aire (temperatura de la llama).
- 5 BOTÓN DE MENÚ: para encender y apagar. Interruptor giratorio que permite seleccionar pulsando el modo operativo que defina el usuario. La llama se enciende en el modo operativo PULSADOR.




Pantalla

- 6 Sensor de movimiento
- 7 Símbolo del modo operativo configurado o la indicación correspondiente.
- 8 Datos sobre el estado del dispositivo.
- 9 Modo operativo actual con la configuración seleccionada, por ejemplo, duración del tiempo de encendido o del tiempo restante para apagado.




Cabeza de quemador

- 10 Electrodo de encendido
- 11 Tubo quemador con apertura de llama
- 12 Electrodo del control de llama



Vista posterior

- 13 Conexión del conmutador (enchufe macho)
- 14 Enchufe hembra de red (enchufe de red)
- 15 Apertura del adaptador de gas (para encajar)



Base

- 16 Plataforma plegable para inclinar el dispositivo
- 17 Tornillo de latón, acceso a la espita
- 18 Compartimento de la batería

3 Puesta en marcha

3.1 Conexión de FIREBOY plus a la red eléctrica

FIREBOY plus se puede utilizar sin baterías usando el adaptador de red.

- ▶ Introduzca el enchufe de red en el conector hembra situado en la parte posterior del dispositivo (consulte «Vista posterior» en la página 10) y conecte la fuente de alimentación.

3.2 Puesta en funcionamiento de FIREBOY plus con batería opcional

FIREBOY plus puede utilizarse también con una batería opcional, independientemente de la red eléctrica (consulte «7.1 Accesorios y piezas de repuesto» en la página 24).



ATENCIÓN

Antes de la primera puesta en funcionamiento debe colocar la batería descargada en FIREBOY plus y cargarla en la red durante 12 horas ininterrumpidas.

3.2.1 Colocación o sustitución de la batería

- ▶ Deslice la tapa del compartimento de la batería situada en la base del dispositivo según la dirección de la flecha.
- ▶ En caso necesario, extraiga la batería. Introduzca la batería nueva según la dirección de la flecha de forma que las partes en blanco señalen los contactos del dispositivo en el interior.
- ▶ Cierre la tapa en dirección contraria a la flecha.
- ✓ Ya se ha sustituido la batería.



ATENCIÓN

No ponga la batería en cortocircuito, es decir, no puentee los dos polos con un objeto conductor.

3.2.2 Carga de la batería

La batería debe cargarse con la primera puesta en funcionamiento y cuando el símbolo de la batería parpadea en la pantalla. Esta operación se realiza directamente en el dispositivo. FIREBOY plus dispone de un sistema automático de carga que evita la sobrecarga de la batería y, de esta manera, maximiza su vida útil.

- ▶ Introduzca la clavija del adaptador de red en el conector hembra del FIREBOY plus y conéctelo a una toma de corriente. El dispositivo puede conectarse y desconectarse.
- ✓ Transcurridas 12 horas aproximadamente, la batería vuelve a estar cargada. El dispositivo debe permanecer siempre conectado a la red.

3.3 Conexión de FIREBOY plus al gas

FIREBOY plus debe ponerse en funcionamiento con gas natural (mezcla de gas, >81% metano; el resto, alcanos) y gas butano/propano acondicionado (mezcla 65%–10% butano, 20%–40% propano).

3.3.1 Instalación de la boquilla adecuada para el tipo de gas

FIREBOY plus se suministra con la boquilla P60 incorporada para gas butano/propano. En caso necesario, debe modificarse la boquilla para adecuarla al tipo de gas que se utilice.

Tipo de gas	Presiones de conexión	Inscripción de la boquilla
Gas natural (metano)	20 mbar	N80
Gas butano/propano	50 mbar	P60


Las boquillas de gas están acuñadas en la parte inferior con la denominación correspondiente.



ATENCIÓN

FIREBOY plus sólo se debe utilizar con la boquilla correspondiente al tipo de gas. Utilice únicamente las boquillas suministradas. Antes de montar las boquillas, compruebe que la junta tórica en el tornillo de latón no presenta daños y, en caso necesario, sustitúyala.

Proceda de la siguiente manera al sustituir la boquilla:



- ▶ Extraiga el tornillo de latón (1) en la parte inferior del dispositivo con la ayuda de una moneda pequeña o un destornillador.
- ▶ Gire el dispositivo, hasta que la boquilla caiga por su propio peso, y sustitúyala por la boquilla (2) nueva que desee.
- ▶ Vuelva a apretar el tornillo de latón hasta el tope.
- ✓ Ya se ha colocado la boquilla.


3.3.2 Instalación y retirada del adaptador de la conexión de gas

El adaptador para la conexión a la instalación de gas central, a la bombona o al cartucho de gas, se inserta en la conexión correspondiente del Fireboy plus, siempre sin el cartucho de gas acoplado (consulte «Vista posterior» en la página 10).

- ▶ Introduzca el adaptador correspondiente en la apertura del adaptador de gas de FIREBOY plus y asegúrese de que se encaja cuando oye un clic.
- ✓ El adaptador ya se ha montado.

**ADVERTENCIA**

Desconecte siempre el dispositivo si se dispone a cambiar el adaptador, extraiga el enchufe de red y cierre el suministro de gas.



- ▶ Para desmontar el adaptador, utilice un objeto puntiagudo para presionar el mecanismo de adaptación en la parte inferior del dispositivo y extraiga el adaptador hacia atrás.
- ▶ Encaje el adaptador nuevo que desee hasta que oiga un clic.
- ✓ Ya se ha sustituido el adaptador.

3.3.3 Conexión del cartucho de gas

Se pueden utilizar los siguientes tipos de cartuchos de gas:


- CV 360 (duración de combustión aprox. 30 min)
- CP 250 (duración de combustión aprox. 200 min)
- CV 300 Plus (duración de combustión aprox. 180 min)
- CV 470 (duración de combustión aprox. 400 min)
- EXPRESS 444 (duración de combustión aprox. 35 min).

Los cartuchos de gas pueden comprarse a los suministradores locales.


**ADVERTENCIA**

Para trabajar con cartuchos de gas, en el equipo debe colocarse la boquilla P60 y debe instalarse el adaptador para cartuchos. Los cartuchos de gas sólo se deben utilizar con una temperatura ambiente de 15-35 °C (consulte las anotaciones en las instrucciones de uso del cartucho).

La conexión de los cartuchos CP 250, CV 300 Plus/CV 470 y EXPRESS 444 se describe en el manual adjunto. El cartucho de gas CV 360 se conecta de la siguiente manera:



- ▶ Asegúrese de que el adaptador del cartucho de gas se ha colocado y ha encajado con un clic.
- ▶ Verifique que la superficie lisa de cabezal (1), esta orientada hacia el equipo.
- ▶ Gire la tuerca con ranuras del adaptador del cartucho de gas en el sentido de las agujas del reloj, hacia la posición "OFF", hasta que quede completamente cerrado.



- ▶ Introduzca el cartucho de gas en la a tapa hasta que se encaje en su posición con un clic.

A continuación se abre el adaptador del cartucho de gas:

- ▶ Gire la tuerca con ranuras en el sentido inverso a las agujas del reloj, en dirección "ON" hasta el tope.

- ✓ El cartucho de gas ya está abierto y se puede utilizar.

Ahora la llama se puede encender en uno de los tres modos operativos.

3.3.4 Retirada y sustitución del cartucho de gas



ADVERTENCIA

El cartucho de gas debe sólo reemplazarse si el adaptador del cartucho está conectado al equipo y en posición "OFF".

Los cartuchos de gas se retiran y se sustituyen de la siguiente manera:

- ▶ Si el adaptador del cartucho de gas tiene la tuerca con ranuras, gírela hacia la derecha en dirección "OFF" hasta el tope.
- ▶ Extraiga el cartucho de gas vacío.
- ▶ Inserte el cartucho nuevo.
- ▶ Si el adaptador del cartucho de gas tiene la tuerca con ranuras, gírela hacia la izquierda en dirección "ON" hasta el tope.
- ✓ Ya se ha sustituido el cartucho de gas.



ATENCIÓN

El gas volverá a fluir.

3.3.5 Suministro desde una instalación de gas central o con bombona de gas

- ▶ Deslice el tubo de la instalación de gas o de la bombona de gas hasta el adaptador que ha montado anteriormente y, si fuera necesario, asegúrelo con una abrazadera.
- ✓ FIREBOY plus se ha conectado al gas.

3.3.6 Establecimiento de la mezcla gas-aire correcta

A través de REGULADOR DE GAS (Gas) se puede regular el suministro de gas, y visualmente controlar y regular el tamaño de la llama. Girando en el sentido de las agujas del reloj se reduce el suministro de gas (-) y en el sentido contrario lo aumenta (+).

A través del regulador de aire (Air) se regula el suministro de aire y, por lo tanto, la temperatura de la llama. El giro a la derecha reduce el suministro de aire (-) el giro a la izquierda, lo aumenta (+).

3.4 Conexión del interruptor de mesa o el pedal

- ▶ Introduzca el interruptor de mesa o el pedal en el conector hembra situado en la parte posterior del dispositivo (consulte «Vista posterior» en la página 10).
- ✓ El interruptor ya está conectado.

3.5 Retirada y colocación de la cabeza de quemador

- ▶ Para desmontar la cabeza de quemador, extráigalo tirando hacia arriba, verticalmente.
- ▶ Para montar la cabeza de quemador, colóquelo sobre el dispositivo, haciendo coincidir los tres pernos de contacto, y presione hacia abajo en posición vertical hasta que encaje con un clic.
- ✓ Ya se ha colocado la cabeza de quemador.



ATENCIÓN

No sostenga nunca el dispositivo por la cabeza de quemador.

3.6 Cabeza de quemador alargada

Si utiliza FIREBOY plus de manera continua, debe usar la cabeza de quemador alargada que está disponible de forma opcional. Para cuestiones relacionadas con la instalación, consulte la sección anterior.



ATENCIÓN

La distancia mínima entre el extremo de la cabeza de quemador y el objeto que se va a calentar, por ejemplo, la placa de cubierta de un cuadrípode, debe ser de 60 mm. El dispositivo debe estar en funcionamiento un máximo de 60 minutos.

El parámetro «Duración máxima de combustión» debe definirse en consecuencia, consulte «4.6 Ajuste de Parámetros del dispositivo» en la página 19.

4 Manejo

4.1 Conexión y desconexión de FIREBOY plus

FIREBOY plus se conecta pulsando brevemente BOTÓN DE MENÚ. Para desconectar, el botón debe estar pulsado al menos 2 segundos. Si el quemador está todavía caliente, en la parte inferior izquierda de la pantalla aparece el símbolo "ATENCIÓN: FUENTE DE CALOR". Cuando se enfría, el dispositivo se desconecta.

Si el dispositivo no se encuentra operativo durante 15 min, se desconecta automáticamente para ahorrar energía. El tiempo se puede modificar en CONFIGURACIÓN (consulte «4.6 Ajuste de Parámetros del dispositivo» en la página 18).

4.2 Descripción general de las funciones del menú

Al girar BOTÓN DE MENÚ se puede cambiar de modo operativo y seleccionar uno con sólo pulsarlo:

- PEDAL: encendido de la llama a través del pedal y el interruptor mesa.
- PULSADOR: se enciende la llama al pulsar BOTÓN DE MENÚ.
- SENSOR: la llama se enciende si un objeto toca el sensor.
- CONFIGURACIÓN: configuración de los parámetros generales del dispositivo.

En algunos de los modos operativos, la pulsación repetida del BOTON DEL MENÚ muestra los parámetros ajustables, que aparecen sobre un fondo negro. Éstos pueden cambiarse girando el BOTON DE MENÚ y se confirman pulsándolo de nuevo.

4.3 Modo operativo PEDAL

En el modo operativo PEDAL se enciende el dispositivo sólo con accionar el pedal o el interruptor de mesa. La llama arde mientras el interruptor está pulsado (con el temporizador desconectado).

De manera alternativa, se puede establecer una duración fija del proceso de combustión de la llama. Al pulsar BOTÓN DE MENÚ aparece el temporizador, que puede configurarse entre 1 segundo y 60 minutos con sólo girarlo. Los tiempos posibles aparecen en negro. Al pulsar BOTÓN DE MENÚ se fija un tiempo y la pantalla muestra la cuenta atrás en funcionamiento.

Parámetro	Descripción	Intervalo	Configuración predeterminada
PEDAL  off	Configuración de la duración de combustión de la llama.	1 segundo - 60 minutos	off

Además puede apagar la llama en el momento que lo desee si vuelve a pulsar el pedal o si pulsa BOTÓN DE MENÚ.

4.4 Modo operativo PULSADOR

En el modo operativo PULSADOR puede encender y apagar la llama pulsando BOTÓN DE MENÚ.



NOTA

Por motivos de seguridad, la duración de combustión máxima está ajustada de fábrica a 1 minuto. En CONFIGURACIÓN (consulte «4.6 Ajuste de Parámetros del dispositivo» en la página 18) se puede modificar los parámetros.

4.5 Modo operativo SENSOR

En el modo operativo SENSOR se enciende la llama si un objeto pasa por la ventana del sensor a una distancia máxima de 6-8 cm.



ATENCIÓN

Por motivos de seguridad, se recomienda no cambiar los parámetros fijados en fábrica para la activación mediante el SENSOR (2X) (consulte «4.6 Ajuste de Parámetros del dispositivo» en la página 18). La llama sólo se encenderá si el sensor se ha activado dos veces con un breve intervalo de tiempo entre cada una de las veces. Con ello, se evita prácticamente cualquier encendido no premeditado.

Puede ajustar la duración de la llama entre 1 segundo y 60 minutos, girando y presionando el BOTON MENU para seleccionar. La pantalla muestra la cuenta atrás en funcionamiento.

Parámetro	Descripción	Intervalo	Configuración predeterminada
SENSOR  10 s	Configuración de la duración de combustión de la llama.	1 segundo - 60 minutos	10 segundos

Naturalmente, la llama se puede apagar cuando lo desee, pasando de nuevo por delante de la ventana del sensor o también pulsando BOTÓN DE MENÚ.

4.6 Ajuste de Parámetros del dispositivo

Con el menú CONFIGURACIÓN, mediante el giro de BOTÓN DE MENÚ hacia la derecha, se puede acceder a las siguientes funciones:

Parámetro	Descripción	Intervalo	Configuración predeterminada
Idioma	Configuración del idioma que desee.	English Deutsch Français Italiano Español	English
Duración máxima de combustión	Configuración de la duración de combustión máxima en el modo operativo PULSADOR.	1 - 60 minutos off	1
Desconexión automática	Configuración de los minutos posteriores a la desconexión automática del dispositivo después del último usuario.	1 - 60 minutos off	15 minutos
Sensibilidad del sensor	Configuración de la sensibilidad del sensor en función de tres niveles.	baja media alta	media
Activación del sensor	Configuración si el sensor se debe activar para encender la llama 1 o 2 veces.	1x 2x	2x
Configuración de origen	Los parámetros se restablecen con los valores de fábrica.	no sí	no
Información	Datos sobre el firmware del técnico de servicio.	-	-
Terminar la configuración	Vuelve al modo operativo (PEDAL).	-	-

4.7 Trabajo con líquidos



Para evitar que se ensucie el tubo de combustión cuando se trabaja con líquidos, se puede inclinar FIREBOY plus con la ayuda de la plataforma plegable que se encuentra en la parte inferior del dispositivo.

La dirección de la inclinación se puede modificar desmontando el soporte plegable, presionando a los lados, y colocándolo en el lado contrario.

4.8 Solución de errores

Las advertencias y notas aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla (consulte «Pantalla» en la [página 10](#)). Se diferencia entre los siguientes dos tipos de errores:

Símbolo Descripción

!	Nota técnica, por ejemplo, CABEZA DEL QUEMADOR FALTANTE.
i	Indicación para el usuario, por ejemplo, COMPROBAR EL GAS.

En caso de error, la llama se extingue automáticamente. Los mensajes se deben confirmar pulsando BOTÓN DE MENÚ. A continuación, el dispositivo se encuentra en el modo operativo que se ha configurado en último lugar.

En la siguiente tabla se muestran los posibles mensajes de error y el proceso que se recomienda llevar a cabo para solucionarlo.

Mensaje de error	Causa técnica	Posible causa y solución del error
COMPROBAR EL GAS	El aparato detector de llama no reconoce la llama.	El gas no está conectado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conecte el gas. ▶ Abra la conexión de gas.
	Se ha cerrado la válvula.	La llama se ha apagado más veces. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Configure correctamente la mezcla de gas y aire. ▶ Evite las corrientes de aire.

Mensaje de error	Causa técnica	Posible causa y solución del error
COMPROBAR EL GAS		El electrodo del aparato detector de llama se ha roto o ensuciado. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Compruebe visualmente el electrodo. ▶ Limpie el electrodo con alcohol.
	La boquilla está bloqueada.	La boquilla está sucia y bloqueada. Retirar la boquilla, desbloquearla con una aguja y limpiarla.
CABEZA DEL QUEMADOR FALTANTE	Antes del proceso de encendido, no se han reconocido los pernos de contacto en la cabeza de quemador.	La cabeza de quemador no se ha colocado o no se ha situado correctamente. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Coloque la cabeza de quemador. Los pernos de contacto en la cabeza de quemador están sucios. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpie los pernos.
EXCESO DE TEMPERATURA	La temperatura medida del tubo de combustión se encuentra por encima del límite.	El dispositivo se ha calentado demasiado por el funcionamiento continuo. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Espere hasta que se enfríe el dispositivo. La temperatura ambiente se encuentra por encima de los valores permitidos. Irradiación de la llama sobre el dispositivo por un uso indebido.
ERROR DE APARATO DETECTOR DE LLAMA	Función errónea Aparato detector de llama	El electrodo del aparato detector de llama se ha doblado o está sucio. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Compruébelo visualmente y, en caso necesario, límpielo.
ERROR TÉCNICO NN		▶ Anote el número (NN) y póngase en contacto con el técnico de servicio.

5 Conservación



ADVERTENCIA

Antes de llevar a cabo las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento del dispositivo, debe enfriarse la cabeza de quemador. Apague el dispositivo y desconéctelo del suministro de gas. El dispositivo debe secarse antes de ponerlo de nuevo en funcionamiento.

5.1 Limpieza y mantenimiento

El cuerpo y la cabeza del quemador deben ser limpiados periódicamente para mantener una alta disponibilidad de FIREBOY plus. Los intervalos de limpieza dependen de las condiciones de operación y el grado de suciedad.

FIREBOY plus se puede limpiar con un trapo con agua jabonosa o una solución de etanol al 70 %.

La duración de vida más larga de la cabeza del quemador se puede lograr con un uso sin salpicaduras y un ambiente de trabajo limpio (consulte [«4.7 Trabajo con líquidos»](#) en la [página 19](#)). Si la cabeza de quemador está sucio, puede extraerse para limpiarla (consulte [«3.5 Retirada y colocación de la cabeza de quemador»](#) en la [página 15](#)). Se pueden utilizar los productos habituales de limpieza y desinfección. Se puede sustituir por una nueva, consulte [«7.1 Accesorios y piezas de repuesto»](#) en la [página 24](#).



ATENCIÓN

Los electrodos de encendido y control de llama (columnas blancas de cerámica) toleran sólo fuerzas mecánicas bajas!

En caso de error, el electrodo de encendido debe limpiarse con un bastoncillo que no suelte pelusas impregnado con una solución de etanol al 70 %. Si se ha doblado, deberá sustituirse la cabeza de quemador entera.

Para un correcto funcionamiento, los tres pines de contacto y los respectivos resortes deben ser limpiados y libres de corrosión. Lo mismo se aplica al tallo de la cabeza del quemador (enchufe) y la cámara de combustión (caja de enchufe), en particular la bola de resorte (bloqueo) y el orificio de la boquilla (ojo).

5.2 Decontaminación

Si la superficie de las FIREBOY plus ha estado en contacto con materiales bio-peligrosos, debe descontaminarse siguiendo las prácticas aprobadas del laboratorio. No pulverizar ningún desinfectante directamente sobre el equipo. Limpiar la superficie con un paño, que no suelte pelusa, ligeramente humedecido con el desinfectante y secar inmediatamente después de la decontaminación. No utilizar acetona ni otros solventes. Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del desinfectante.

5.3 Eliminación de residuos



El dispositivo FIREBOY plus no debe eliminarse con la basura municipal sin clasificar. No deseche el dispositivo en el fuego.

El dispositivo FIREBOY plus opcionalmente contiene una batería NiMH. No desmonte ni modifique la batería de ningún caso. Descargue la batería antes de desecharla. Deseche el dispositivo FIREBOY plus y la batería por separado, de acuerdo con las leyes y normativas locales vigentes en materia de desecho de dispositivos equipados con baterías de NiMH.

6 Datos técnicos

6.1 Especificaciones

Dispositivo	
Tipo	Mechero Bunsen de seguridad
Dimensiones (ancho x profundo x alto)	100 x 150 x 60 mm sin cabeza de quemador
Peso	1,3 kg
Alimentación eléctrica	
Cargador	Entrada: 100–240 VCA, 50/60 Hz
Instrumento	Entrada: 8–10 VDC, 5 W
Batería (opcional)	
Tipo	NiMH 3,6 V
Capacidad	como mínimo 2.000 mAh
Tiempo de carga	12 horas
Tiempo de funcionamiento	8 horas ^a
Materiales	Alojamiento metálico: zinc Cabeza de quemador: acero inoxidable, latón Pantalla: vidrio Base: PBT/PC
Condiciones ambientales	
En funcionamiento	15–35 °C, 15–80 % humedad relativa (sin condensar)
Almacén	-10–60 °C, 5–80 % humedad relativa (sin condensar)
Carga térmica nominal	
Gas propano/butano (gas licuado)	2,0 kW
Gas natural E (~94% metano)	1,0 kW
Gas natural LL (~81% metano)	0,8 kW
Nominal = presión máxima de entrada de gas	
Gas propano/butano (gas licuado)	50 mbar
Gas natural E, LL	20 mbar


- a. Con la batería nueva y completamente cargada, trabajando de forma alterna: encendiendolo 10 segundos cada 30 segundos.

7 Accesorios

Dispone de una gama de accesorios de FIREBOY plus, que le permiten adaptarlo a los diferentes requisitos y ambientes de trabajo.

7.1 Accesorios y piezas de repuesto

Accesorios		N.º artículo
	Batería NiMH 3,6 V, recargable	144 310
	Adaptador del cartucho de gas para el cartucho de butano de 52 g o Campingaz CV 360.	144 050
	Adaptador del cartucho de gas para cartuchos de butano de 250 g o Campingaz CP 250, con soporte de seguridad y tubo de conexión.	144 051
	Adaptador del cartucho de gas para cartuchos de butano de 230 g o Campingaz CV 300/470 Plus, con soporte de seguridad y tubo de conexión.	144 052
	Adaptador del cartucho de gas para EXPRESS 444	144 053
	Pedal con cable de conexión	143 200
	Interruptor de mesa con cable de conexión	171 081

Accesorios		N.º artículo
	Pantalla anti-corrientes	143 205
	Protector de salpicaduras de vidrio borosilicato	143 210
	Cabeza de quemador	144 300
	Cabeza de quemador alargada, para un manejo continuo	144 306
	Adaptador de red para Europa 230 VCA	156 631
	Adaptador de red para el UK 240 VCA	156 632
	Adaptador de red para los US 120 VCA	156 630
	Adaptador de red para AU 240 VCA	156 633
	Adaptador de red para JP 100 VCA	156 634
	Tubo de gas de seguridad de 10 mm de diámetro, longitud 2 m, presión máx. 100 mbar, comprobado por la DVGW	140 055
	Adaptador para manguera de gas, diámetro interior 10 mm	144 240
	Adaptador para rosca a la izquierda de 1/4"	144 227
	Boquilla N80	143 350
	Boquilla P60	143 355